

CONDOTTO DI ADDUZIONE IRRIGUA PRINCIPALE IN ACCIAIO DI 600 mm IN MANDATA ALLE AREE IRRIGUE SOTTESSE

LOCALE DI INGRESSO GALLERIA IN C.A. GETTATA IN OPERA

SEZIONE A-A
Scala 1:100

TRAVE DI CORONAMENTO PARATIA IN C.A. DIMENSIONI 50x90cm

OPERA PROVVISORIALE DI SOSTEGNO FRONTE SCAVO E CONTENIMENTO TERRENO IN FASE DI REALIZZAZIONE MICROTUNNELLING CON PARATIA IN MICROPALI UN 220mm.

CONSOLIDAMENTO TERRENO MEDIANTE N°80 TUBI IN VETRORESINA INIETTATI CON MISCELA CEMENTIZIA Di 60mm. Sp.16mm LUNGHEZZA CIRCA 30 METRI

TUBAZIONE DI DRENAGGIO DELLE INFILTRAZIONI GALLERIA E LOCALE DI ACCESSO IN PVC DN 160mm.

PIANTA

CASSA DI SOTTOFONDAZIONE PER LIVELLAMENTO E RIMPIOMBATO POZZO DI SPINTA MICROTUNNELLING FINO AL PIANO D'IMPOSTA DELLA VASCA DI DISTRIBUZIONE

OPERA PROVVISORIALE PLATEA POZZO PER ALLOGGIAMENTO MACCHINA MICROTUNNELLING

SEZIONE B-B
Scala 1:100

PORTA A DOPPIO BATTENTE CON
ORIGLIE DI AERAZIONE
Ømm.120x210cm

CONSOLIDAMENTO TERRENO MEDIANTE N°80 TUBI
IN VETROREINNA RIUNITI CON MISCELA CEMENTIZIA
Da 60mm. Sp.10mm LUNGHEZZA CIRCA 30 METRI

PIANTA

SCALA IN C.A.
GETTATA IN OPERA

C/LS DI SOTTOFONDAZIONE PER LIVELLAMENTO E
RIEMPIMENTO POZZO DI SPINTA MICROTUNNELING
FINO AL PIANO D'IMPOSTA DELLA VASCA DI
DISTRIBUZIONE

OPERA PROVVISORIALE
PIATEA POZZO PER ALLOGGIAMENTO

LOCALI E INDOSSO CALLE

[illegible]

SEZIONE F-F

Scala 1:100

TORRINO METALLICO CON 4 GRIGLIE
ANTIPOGGIA COMPLETE DI RETE ANTIVOLATILE

LOCALE DI INGRESSO GALLERIA
IN C.A. GETTATA IN OPERA

CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
IN MANDATA ALLE AREE IRRIGUE SOTTESSE

CONDOTTA DI SCARICO
IN ACCIAIO DN 600 mm

TUBAZIONE IN
ACCIAIO DN 190mm
PER RILASCIO DMV

PIANTA

GETTO DI COMPLETAMENTO IN CLS
PIANO DI CALPESTIO LOCALE
INGRESSO GALLERIA

CLS DI SOTTOFONDAZIONE PER LIVELLAMENTO E
RIEMPIMENTO POZZO DI SPINTA MICROTUNNELLING
FINO AL PIANO D'IMPOSTA DELLA VASA DI DISPAGGIAMENTO

PIANTA

PIANO APPROSSIMO
"540" MICROTUNNELLING

"541" FONDO SCAVO

OPERA PROVVISORIALE
PIATELLA POZZO PER ALLOGGIAMENTO
MACCHINA MICROTUNNELLING

SEZIONE G-G
Scala 1:100

STACCONATA IN LEGNO

VASCA DI DISTRIBUZIONE SCARICO DI FONDO IN C.A. GETTATA IN OPERA

CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm IN MANDATA ALLE AREE IRRIGUE SOTTESSE

SCAVO E SUCCESSIVO REINTERRO

PIANTA

TUBAZIONE DI DRENAGGIO DELLE INFILTRAZIONI TORRE DI PRESA IN PVC DN 160mm.

PIANO APPROSSIMO 542.00 MICROTUNNELLING 541.35 FONDO SCAVO

CLS DI SOTTOFONDAZIONE PER LIVELLAMENTO E REINTERRO POZZO DI SPINTA MICROTUNNELLING FINO AL PIANO D'IMPOSTA DELLA VASA DI DISTRIBUZIONE

OPERA PROVVISORIA PIATTA PIZZO PER ALLIGAMENTO MASONERIA MICROTUNNELLING

[illegible]

OPERA PROVVISORIALE DI SOSTEGNO FRONTE SCAVO E CONTENIMENTO TERRENO IN FASE DI REALIZZAZIONE MICRO TUNNELLING CON PARALLELA IN MICROPALE DI 22mm

MICROTUNNELLING TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO D2000 mm

TUBAZIONE DI DRENAGGIO DELLE INFILTRAZIONI TORRE DI PRESA IN PVC DN 160mm

CONSOLIDAMENTO TERRENO MEDIANTE M-50 TUBI IN VETRORESINA INFIATTI CON MISCELA CEMENTIZIA Dn 60mm, Sp. 10mm LUNGHEZZA CIRCA 30 METRI

CONDOTTA DI SCARICO IN ACCIAIO Dn 600 mm

VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO IN C.A. GETTATA IN OPERA

LOCALE DI INGRESSO GALLERIA IN C.A. GETTATA IN OPERA

SEZIONE D-D

Scala 1:100

N.B.
CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
IN MANDATA ALLE AREE IRRIGUE SOTTESSE
DA ESEGUIRE CON ALTRO FINANZIAMENTO

VALVOLA A FUSO REGOLATRICE DI PORTATA
MOTORIZZATA DN 150mm PN16 PER DMV

GIUNTO DI SMONTAGGIO + VALVOLA A FARFALLA
MOTORIZZATA DN 150mm PN16

TUBAZIONE IN
ACCIAIO DN 150mm
PER RILASCIO DMV

BLOCCO D'ANCORAGGIO TUBAZIONI
IN C.A. GETTATO IN OPERA

GIUNTO DI SMONTAGGIO + VALVOLA A FARFALLA
MOTORIZZATA DN 500mm PN16

MISURATORE DI PORTATA
ELETTROMAGNETICO DN 150mm PN16
CON RIMANDO DELLA LETTURA NEL
QUADRO DI CONTROLLO

POZZETTO DI RACCOLTA
INFILTRAZIONI GALLERIA
E LOCALE DI INGRESSO

PORTA A DOPPIO BATTENTE CON
ORIGLIE DI AERAZIONE
Dim. 120x210cm

CHIUSINO IN GHISA
ORIGLIATO Dim. 40x40cm

SCALA IN C.A.
GETTATA IN OPERA

PIANTA SEZIONATA
Scala 1:50

TUBAZIONE DI DRENAGGIO
DELLE INFILTRAZIONI
TORRE DI PRESA IN PVC DN 16

TUBAZIONE DI DRENAGGIO
GALLERIA E LOCALE DI ACC

N°3 CONDOTTE DI RESTITUZIONE
IN ACCIAIO DN 600 mm

CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
E IN ACCIAIO DN 600 mm
ALLE AREE IRRIGUE SOTTESSE

LINE DI DRENAGGIO
INFILTRAZIONI
I PRESA IN PVC DN 160mm.

CONDOTTA DI SCARICO
IN ACCIAIO DN 600 mm

LOCALE DI INGRESSO GALLERIA
IN C.A. GETTATO IN OPERA

VASCA DI DISIPAZIONE SCARICO DI
FONDO IN C.A. GETTATO IN OPERA

BLOCCO D'ANCORAGGIO TUBAZIONI
IN C.A. GETTATO IN OPERA

CONSORZIO BALEAROTTO MUSSI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO <i>associato al</i> CONSORZIO DI II° GRADO DEL PESIO																	
PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO Legge n. 205/2017 art. 1 comma 523																	
CODICE INTERVENTO: 526/4			CUP: D82B17000680001														
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED ANNIORMENTAMENTO DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE SOTTESSE ALL'INVASO PIANIFI, VOLTILI AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI COMUNI DI PIANIFI E CHIUSA PESIO																	
L'UFFICIO TECNICO CONSORTILE:  CONSORZIO DEL PESIO Consorzio di Irrigazione di II° grado		DIGA DI PIANIFI (Arch. SND N. 906/228)															
 CONSORZIO IRRIUGO COMPRENDENDO VALLI ELLERO, CONSIGLIA, CADOTTI Consorzio di irrigazione di I° grado		SERE: ELABORATI GRAFICI															
 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST PESIO Consorzio di irrigazione di I° grado		ELABORATO:		ELABORATO N°													
 CONSORZIO DI IRRIGAZIONE DELLA BARAGGIA BELLEZZE E VENCELLESE Consorzio di irrigazione di I° grado		VASCA DI DISIPAZIONE SCARICO FONDO LGO E' LOCALE INGRESSO GALLERIA PIANTA E SEZIONI															
 STETI s.p.a. SOCIETA' DI INGEGNERIA CONSULTING E PROGETTAZIONE		10		SCALA DISEGNO 1:50 / 1:100													
(Dot. Ing. Domenico CASTELLI)		PRATICA N. 10459E ARCH. N. FILE: 10459E-10															
ATTIVITA' SPECIALISTICHE:		PROGETTO ESECUTIVO															
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA FASE PROGETTUALE		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">MODIFICHE AGGIORNAMENTI</th> <th style="width: 25%;">AGGIORNAMENTO N.</th> <th style="width: 25%;">DATA</th> <th style="width: 25%;">DISEGNATORE</th> <th style="width: 25%;">CONTROLLATO</th> <th style="width: 25%;">APPROVAZIONE D.C.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CONTROLLATO</td> <td style="text-align: center;">FIRMA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				MODIFICHE AGGIORNAMENTI	AGGIORNAMENTO N.	DATA	DISEGNATORE	CONTROLLATO	APPROVAZIONE D.C.	CONTROLLATO	FIRMA				
MODIFICHE AGGIORNAMENTI	AGGIORNAMENTO N.	DATA	DISEGNATORE	CONTROLLATO	APPROVAZIONE D.C.												
CONTROLLATO	FIRMA																
Ing. Massimo DEL CASALE																	